



ГОССТРОЙ РОССИИ

**ПИСЬМО**

**№ ВА-277/13**

**от 24.09.93 г.**

Министерствам и ведомствам Российской Федерации, госстроям республик в составе Российской Федерации, Главным управлениям архитектуры и градостроительства краев и областей

**О панелях внутренних стен жилых зданий**

В связи с запросами предприятий и организаций по вопросу использования стеновых внутренних панелей со сквозными трещинами шириной до 0,3 мм Госстрой России на основе имеющегося опыта считает возможным поставку и применение во внутриквартирных межкомнатных стенах жилых зданий указанных стеновых панелей, не имеющих замоноличенной электропроводки, при условии выполнения требований к расположению, длине и заделке таких трещин в этих панелях и указаний по их применению, приведенных в приложении 2 [ГОСТ 12504-80](#) "Панели стеновые внутренние бетонные и железобетонные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия".

Применение указанных стеновых панелей со сквозными трещинами допускается на основе проектной документации, разработанной в соответствии с подготовленными ЦНИИЭП жилища Рекомендациями по восстановлению бетонных панелей, поврежденных трещинами.

